

ATĻAUJA Nr. ESPN-6492/PD/2026-09-14

elektrostacijas pieslēgšanai AS "Sadales tīkls" sistēmai

Atļauja sagatavota, pamatojoties uz ražotāja iesniegto Aktu ar pielikumiem par elektroietaišu pārbaudi, saskaņā ar pilnās pārbaudes programmu.

Ražotājs	ALL TRANSPORTING SIA
Elektrostacijas pieslēguma vietas adrese	Angārs, Ineši, Inešu pag., Cēsu nov.

AS "Sadales tīkls" pēc elektroietaisies montāžas elektrotehnisko daļu un pēc elektroietaišu paralēlās darbības pārbaudes pabeigšanas konstatē:

Ražotāja tips	Akumulācijas iekārta
Ģenerējošo iekārtu tips	ATESS PCS630
Ģenerējošo iekārtu sērijas Nr.	ENH0E45008
Ģenerējošo iekārtu jauda	499.0

AS "Sadales tīkls" izvērtē elektrostacijas automātikas darbības iestatījumu un ražotās elektroenerģijas parametru atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, tai strādājot dažādos darba režīmos, paralēli AS "Sadales tīkls" sistēmai, un atzīst elektroenerģijas ražošanas moduli par derīgu paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" sistēmu.

Atļautā uzstādītā elektriskā ražošanas jauda (kW)	499.0
Maksimālā pieļaujamā eksporta jauda (kW)	499.0
Pieslēgšanas vieta AS "Sadales tīkls" sistēmai, mērījuma punkts vai sadalnes numurs	7360459

Pamatojoties uz iepriekš minēto, atļauts elektrostaciju pieslēgt paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" sistēmu.

Sistēmas operatora pilnvarotais pārstāvis: Projektu uzraudzības nodaļas vadītāja
Ginta Martinsone